



- 1.Wył. nadmiaroprądowy S 301 B 10 A
- 2.Wył. nadmiaroprądowy S 303 B 25 A
- 3.Wył.gł. FR 104 100 A
- 4.Złączki ZUG G2,5 trzymacz KU-1
- 5.Wył.różn.prąd.z członem nadmiarowym P 312 B 16 A
- 6.Wył.różn.prąd.z członem nadmiarowym P 312 B 10 A
- 7.Ogranicznik przepięć B-C IV

OCZRONA PRZED PORĄŻENIEM PRĄDEM ELEKTRYCZNYM-
SZYBKE WYŁĄCZENIE NAPIĘCIA ZASILAJĄCEGO
UKŁAD SIECIOWY TN-C-S

Usługi Inwestycyjno-Budowlane mgr inż. Jan Hetnar				
ul. Dąbrowskiego 14, 48-370 Paczków, tel./fax. 077 - 431 73 05 e-mail: janhetnar@op.pl janhetnar@onet.eu				
TEMAT:	Południowo-Zachodni Szlak Cysterski			faza: projekt budowlany
ADRES OBIEKTU:	57-230 Kamieniec Ząbkowicki ul. Złotostocka 7 działki nr 645/1, 679/9, 679/10, 679/46, 680, 681, 702, 808/6, 999			data: październik 2009
INWESTOR :	GMINA KAMIENIEC ZĄBKOWICKI 57-230 Kamieniec Ząbkowicki ul. Ząbkowicka 26			skala: 1:70
BRANŻA :	projektant:		data:	podpis
PZT				
tytuł rysunku:	Schemat instalacji elektrycznej elewacje rozdzielnic			nr rysunku: E-6